



РОСС RU.0001.510151



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru. ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Опорный лабораторный центр  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151

Тел.: (812) 389-33-88 (доб.7). Адрес эл. почты: ooi@78cge.ru

192102, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Волковский, дом 77 литер А, 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н;  
198035, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Галсальская, дом 6 литер А, 1-Н, пом. 38-52, 57, 59-65;  
198099, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная, дом 35 литер А, 3-Н;  
191023, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, дом 1/25 литер А, 2Н (архив);  
191028, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 11 литер А, 9Н, пом. 10, 11.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом организации  
испытаний (исследований) ФБУЗ «Центр  
гиgiene и эпидемиологии в городе  
Санкт-Петербурге и Ленинградской  
области»

/В.В. Романовский/

«12» декабря 2022г.

М.П.

ПРОТОКОЛ №27066

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

**Наименование заказчика:** ООО «Региональная Ассоциация Строительства и Отделки» (ООО «РАСО») через ООО «Международный Центр Сертификации и Экспертизы».

**Юридический адрес:** Российская Федерация, 443099, Самарская область, г.Самара, улица Стрелка реки Самара, б/н.

**Фактический адрес:** Российская Федерация, 443099, Самарская область, г.Самара, улица Стрелка реки Самара, б/н.

**Контактный телефон:** 8 800 333 03 58.

**Основание для проведения исследований (испытаний):** договор №102/2019-Д от 09.04.2019 с ООО «Международный Центр Сертификации и Экспертизы».

**Цель исследований (испытаний):** определение сроков выживания тест-штаммов.

**Наименование и регистрационный номер пробы (образца):**

Декоративные стеновые и потолочные панели GIPSCOLOR т.м. ДЕКОРАТОР®: GIPSCOLOR Medical. ТУ 23.62.10-001-88579367-2022 / Е-22-27066.

**Дата изготовления:** 01.11.2022г.

**Наименование и адрес изготовителя:** ООО «Региональная Ассоциация Строительства и Отделки» (ООО «РАСО»). Юридический адрес: Российская Федерация, 443099, Самарская область, г.Самара, улица Стрелка реки Самара, б/н. Адрес производства: Российская Федерация, 445007, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Новозаводская, владение 2А.

**Номер и дата Акта отбора (протокола взятия пробы):** б/н от 22.11.2022 (Отобрано и представлено заказчиком).

**Дата отбора пробы (образца):** 22.11.2022.

**Дата получения пробы (образца):** 02.12.2022.

**Адрес места отбора проб (образцов):** ООО «Региональная Ассоциация Строительства и Отделки» (ООО «РАСО»). Место отбора проб: Российская Федерация, 445007, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Новозаводская, владение 2А.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.

2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Опорного лабораторного центра.

**БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Адрес места осуществления деятельности: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77,  
лит. А, 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н

**Дата доставки пробы (образца): 02.12.2022**

**Время доставки пробы (образца): 13:50**



**Дата начала исследований: 02.12.2022**

**Дата окончания исследований: 08.12.2022**

**Условия проведения исследований: в соответствии с требованиями НД**

**Результаты:**

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на метод исследования
<b>Е-22-27066/Декоративные стеновые и потолочные панели.</b>			
Сроки выживания тест-штамма E. coli ATCC 25922	час	3	МУ 2.1.2.1829-04
Сроки выживания тест-штамма S. aureus ATCC 25923	час	3	МУ 2.1.2.1829-04
Сроки выживания тест-штамма P. aeruginosa ATCC 27853	час	3	МУ 2.1.2.1829-04

<b>Уполномоченный специалист:</b> врач-бактериолог		Е. В. Кича
<b>И. о. заведующего бактериологической лабораторией</b>		О. Н. Крошко

-----конец протокола-----

1. Результаты исследований (испытаний), измерений распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытание.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Опорного лабораторного центра.